



POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

POLISH FILM INSTITUTE

Warszawa, 27 czerwca 2011 r.

DAG-2410-6/11

Uczestnicy postępowania przetargowego  
Nr DAG-2410-6/11

Dotyczy: postępowania przetargowego na „**Remont rozdzielni elektrycznej w budynku PISF przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 w Warszawie**”

W związku ze skierowanymi pytaniami do SIWZ z dnia 27.06.2011 r. wyjaśniam:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie osprzętu innej firmy niż wymieniona w dokumentacji?

Odpowiedź 1:

Dopuszcza się zastosowanie osprzętu innej firmy o parametrach analogicznych jak proponowana w dokumentacji.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie wyłącznika DPX160 wyłącznikiem innego producenta przy założeniu, że wyłącznik nowy będzie miał parametry nie gorsze niż DPX 160?

Odpowiedź 2:

Dopuszcza się zastosowanie wyłącznika innego producenta w wersji wtykowej o parametrach analogicznych jak proponowany DPX.

DYREKTOR INSTYTUTU

  
ul. Jerzy Bert  
Zastępca Dyrektora Instytutu

Prosimy o potwierdzenie otrzymania pisma na numer faksu: 22 42 10 429

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ POLISH FILM INSTITUTE ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, PL - 00-071 Warszawa  
T. [+48] 022 42 10 130 F. [+48] 022 42 10 241 E-mail: pif@pif.pl www.pif.pl

CERTYFIKAT ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ | ISO 9001:2000  
NR 0198 100 00174